



SCHEDA UNIT 03		UNIT 03 CONTROL
1	All. Bassa Press.	Low Pressure Allarm
2	OV	OV
3	Allarme Termico	Thermal Overload All.
4	All. DTC	DTC Allarm
5	All. Alta Press.	High Pressure Allarm
6	Termostato	Thermostat
7	Termistori	Thermistors
8		
9		
10	PE	PE
11	230V	230V
12	OV	OV
13	Contatto CPR.	Compressor Contact
14		
15	Contatto Vent.	Fan Contact
16		
17	NO	NO
18	Com. Contatto	Com. General Allarm
19	NC Allarme	NC Contact

Q.E. per UCR VC4 S-B Tipo 7
 E.B. for UCR VC4 S-B Type 7

* PREVEDERE MORSETTIRA PER BOBINA 42N0156 (Cod. 04.66.33.50)

Sostituito KP15 con KP1 e KP7 Rev.02 25/03/2003 ANDRICO		arnee 35010 CAMPO S. MARTINO (PD) Via Venezia, 58 - Loc. MANSUETO Tel. (049) 9699315 - Telefax 969444		Mod.
Rev.01 05/03/1998		Descrizione Q.E. UC VC4 S-B -TX		
Dis. SETTEC	Data 08/05/1997	Peso 0	Cod. D5C02190 / 02	
Ver.	Data	Scala 1:1	Foglio -	
Modifiche				

Il presente disegno non può essere riprodotto, utilizzato o comunicato a terzi

