

24



23

**5 (11)**

1. Проектируемые наружные стены выполнить из 3-х слойных стеновых сэндвич панелей пределом огнестойкости не менее EI 60, толщ. 100 мм
2. Внутренние перегородки помещений хранения овощной продукции выполнить:
  - из 3-х слойных стеновых сэндвич панелей пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5ч), толщ. 80мм;

23



**5 (11)**

3. Внутренние перегородки административно-бытовых помещений выполнить:
  - из кирпича марки КРПУ 200/15СТБ 1160-99;
  - из плит ГКЛО-А-ПК-2000х1200х12,5 ГОСТ 6266-97 в 2 слоя по металлическому каркасу по серии 1.031.0-3.01;
  - каркасные остекленные перегородки (по аналогу перегородок системы МАУАДА-Figeroof Ту 5284-011-42014849-2006) пределом огнестойкости EI 45
4. Противопожарную перегородку 1 типа между осями 22-23 - из кирпича марки КРО 175/15 СТБ 1160-99 пределом огнестойкости EI 45.
5. Заполнения оконных и дверных проемов выполнить из алюминиевого профиля.
6. Двери пожароопасных, технических помещений выполнить противопожарными 2-го типа пределом огнестойкости EI 30 (0,5ч) по СТБ 1394-2003.

25