

---

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДЕКОМПРЕССИОННОГО КЛАПАНА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР И ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ

### Инструкция монтажа:

1. Горизонтальный монтаж, в стене с помощью крепёжных болтов.
2. Уплотнение между холодильной панелью и клапаном – монтажная пена и силикон.
3. Размещение поперечно к направлению потока воздуха из охладителей вблизи дверей.
4. Высота монтажа: клапан - (до 120м<sup>3</sup>) мин. 30 (см), клапан - (до - 600м<sup>3</sup>) мин. 50 (см) от потолка или пола.
5. Электрическая подпитка 230V обеспечивается монитором напряжения.
6. Запрещается заставляя и ограничивать проплыв воздуха через декомпрессионный клапан.

### ВНИМАНИЕ:

**НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА КЛАПАНОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ ЗАМОРОЗКЕ И В ПОСЛЕДСТВИИ К ВОЗРЫВУ ИЛИ ЗАПАДАНИЮ КАМЕР**

электрическая  
подпитка  
220/240 V

уплотнительный  
обруч

болты

внутренняя камера

наружная камера

